

業 務 量

| 区 分                         | 平成25年度                 | 平成24年度    | 比 較       |          | 説 明                         |                           |
|-----------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|---------------------------|
|                             |                        |           | 増 減       | 比率 (%)   |                             |                           |
| 行政区域内人口 (人)                 | 91,110                 | 90,517    | 593       | 0.7      | 常住人口調査 3月末人口                |                           |
| 給水区域内件数 (件)                 | 10,360                 | 10,219    | 141       | 1.4      | 給水区域内の世帯数                   |                           |
| 給水区域内人口 (人)                 | 25,539                 | 25,723    | △ 184     | △ 0.7    | 給水区域内の人口                    |                           |
| 給水件数 (件)                    | 6,107                  | 6,014     | 93        | 1.5      | 市営水道を使用している世帯数              |                           |
| 給水人口 (人)                    | 17,740                 | 17,892    | △ 152     | △ 0.8    | 市営水道を使用している人口               |                           |
| 普及率 (%)                     | 69.46                  | 69.56     | △ 0.10    | △ 0.1    | 給水人口÷給水区域内人口<br>×100        |                           |
| 給水量(配水量) (m <sup>3</sup> )  | 1,781,279              | 1,766,919 | 14,360    | 0.8      | 給水した全ての水量                   |                           |
| 有<br>効<br>水<br>量            | 有収水量 (m <sup>3</sup> ) | 1,673,570 | 1,695,712 | △ 22,142 | △ 1.3                       | 料金徴収の対象となる水量              |
|                             | 無収水量 (m <sup>3</sup> ) | 21,025    | 16,323    | 4,702    | 28.8                        | 料金徴収対象とならない水量(配水管洗<br>浄等) |
|                             | 計                      | 1,694,595 | 1,712,035 | △ 17,440 | △ 1.0                       |                           |
| 無効水量 (m <sup>3</sup> )      | 86,684                 | 54,884    | 31,800    | 57.9     | 漏水量等の不明水量                   |                           |
| 合 計                         | 1,781,279              | 1,766,919 | 14,360    | 0.8      | 給水量(配水量)                    |                           |
| 1日平均給水量 (m <sup>3</sup> )   | 4,880                  | 4,841     | 39        | 0.8      | 年間給水量÷365日                  |                           |
| 1日最大給水量 (m <sup>3</sup> )   | 5,673                  | 5,700     | △ 27      | △ 0.5    | 年間最も多い給水量(日量)               |                           |
| 1人1日平均給水量 (ℓ)               | 275                    | 271       | 4         | 1.5      | 1日平均給水量÷給水人口×1,000          |                           |
| 1人1日最大給水量 (ℓ)               | 320                    | 319       | 1         | 0.3      | 1日最大給水量÷給水人口×1,000          |                           |
| 1戸当り月間使用量 (m <sup>3</sup> ) | 22.84                  | 23.50     | △ 0.66    | △ 2.8    | 年間有収水量÷給水件数 ÷ 12            |                           |
| 供給単価 (円/m <sup>3</sup> )    | 244.74                 | 247.69    | △ 2.95    | △ 1.2    | 給水収益(水道料金)÷年間有収水量           |                           |
| 給水原価 (円/m <sup>3</sup> )    | 347.64                 | 337.81    | 9.83      | 2.9      | 経常費用÷年間有収水量                 |                           |
| 稼働率 (%)                     | 71.63                  | 71.97     | △ 0.34    | △ 0.5    | 1日最大給水量÷施設能力(7,920)<br>×100 |                           |
| 有収率 (%)                     | 93.95                  | 95.97     | △ 2.02    | △ 2.1    | 年間有収水量÷年間給水量<br>×100        |                           |
| 負荷率 (%)                     | 86.02                  | 84.93     | 1.09      | 1.3      | 1日平均給水量÷1日最大給水量<br>×100     |                           |
| 施設利用率 (%)                   | 61.62                  | 61.12     | 0.50      | 0.8      | 1日平均給水量÷施設能力×100            |                           |