令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　　大森（弁天川休憩施設）

原水浄水の別　　浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10												
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		＜0.06										
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.012										
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		＜0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.004										
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.025										
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.007										
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.009										
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		＜0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.007										
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	28.0	23.6										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	≦300		67										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		149										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	≦3	0.7	0.9										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.6	7.7										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	3.6	1.1										
52	濁度	度	≦2	1.0	0.2										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度（TON）		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性（ランゲリア指数）		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

令和8年度　水質検査結果

採　水　地　点　　小林(大門下児童公園)

原水浄水の別　　浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10												
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		＜0.06										
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.011										
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.005										
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.004										
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.023										
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.007										
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.008										
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		＜0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05												
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	27.5	23.2										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		66										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		146										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.8	0.9										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.4	7.6										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	＜0.5	＜0.5										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度(TON)		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性(ランゲリア指数)		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　　松崎(松崎台公園)

原水浄水の別　　浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10		1.59										
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		＜0.06										
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.015										
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		＜0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.004										
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.028										
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.008										
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.009										
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		＜0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05												
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	30.4	25.0										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		66										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		151										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.8	0.9										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.6	7.7										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	＜0.5	＜0.5										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度(TON)		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性(ランゲリア指数)		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　　平賀学園台（さざなみ公園）

原水浄水の別　　浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10		1.42										
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		＜0.06										
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.013										
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.004										
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.004										
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.026										
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.007										
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.009										
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		＜0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05												
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	27.5	22.5										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	≦300		68										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		154										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	≦3	0.7	0.9										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.6	7.7										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	＜0.5	＜0.5										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度（TON）		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性（ランゲリア指数）		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　岩戸(印旛西部公園)

原水浄水の別　浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10		1.53										
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		＜0.06										
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.017										
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		＜0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.005										
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.032										
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.008										
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.010										
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		＜0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05												
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	26.7	20.6										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		67										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		140										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001										
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001										
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.7	0.8										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.9	8.1										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	＜0.5	＜0.5										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度(TON)		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性(ランゲリア指数)		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　印旛水源井

原水浄水の別　浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10												
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		＜0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		＜0.06										
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		＜0.002										
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.004										
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		＜0.003										
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.003										
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.011										
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		＜0.003										
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.004										
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09		＜0.001										
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		＜0.008										
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05												
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	5.6	5.5										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		64										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		131										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.4	0.5										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	8.2	8.1										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	＜0.5	＜0.5										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度(TON)		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性(ランゲリア指数)		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												

令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　　1号水源井

原水浄水の別　　原水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10												
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1･4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1･2－ジクロロエチレン及びトランス－1･2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02												
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06												
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03												
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1												
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01												
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1												
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03												
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03												
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09												
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08												
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.010										
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	4.4	4.2										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300												
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		114										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	＜0.3	＜0.3										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	8.3	8.3										
49	味		異常でない												
50	臭気		異常でない	腐敗性臭気	異常なし										
51	色度	度	≦5	0.7	0.8										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度(TON)		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性(ランゲリア指数)		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												
	Ⅲ．クリプトスポリジウム		目標値												
1	大腸菌	MPN/100mℓ	不検出		不検出										
1	嫌気性芽胞菌	個/100mℓ	不検出		不検出										

令和8年度　水質検査結果

採 水 地 点　印旛水源井

原水浄水の別　原水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	Ⅰ．基準項目	単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0										
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出										
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003												
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005												
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02												
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		＜0.001										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10												
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8												
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002												
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05												
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04												
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02												
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01												
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005										
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01												
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02												
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06												
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03												
26	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1												
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01												
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1												
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03												
30	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03												
31	ブロモホルム	mg/ℓ	≦0.09												
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08												
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2												
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3												
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1												
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200												
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05		0.032										
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	4.5	4.5										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	≦300		63										
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		128										
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2												
43	ジェオスミン	mg/ℓ	≦0.00001												
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001												
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02												
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005												
47	有機物等（全有機炭素（TOC）の量）	mg/ℓ	≦3	0.3	＜0.3										
48	pH値		5.8≦N≦8.6	8.2	8.2										
49	味		異常でない												
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	≦5	1.4	1.5										
52	濁度	度	≦2	＜0.1	＜0.1										
	Ⅱ．目標項目	単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002												
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02												
4	1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004												
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4												
6	フタル酸ジ（2－エチルヘキシル）	mg/ℓ	≦0.08												
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6												
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01												
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02												
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1												
12	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	10≦N≦100												
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01												
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20												
15	1，1，1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3												
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02												
17	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/ℓ	≦3												
18	臭気強度（TON）		≦3												
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200												
20	濁度	度	≦1												
21	pH値		≦7.5												
22	腐食性（ランゲリア指数）		−1≒N≦0												
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000												
24	従属栄養細菌〔48時間後〕														
25	従属栄養細菌〔72時間後〕														
26	従属栄養細菌〔14日後〕														
27	1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1												
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005												
	Ⅲ．クリプトスポリジウム		目標値												
1	大腸菌	MPN/100mℓ	不検出		不検出										
1	嫌気性芽胞菌	個/100mℓ	不検出		不検出										