

採水地点 大森(弁天川休憩施設)
原水浄水の別 浄水

検査項目				令和8年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I. 基準項目															
1	一般細菌	個/ml	基準値 ≤100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≤0.003					<0.0003							
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≤0.0005					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01					<0.001							
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≤0.01					<0.001							
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≤0.02					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≤0.04					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≤0.01		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≤10					1.06							
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≤0.8					0.09							
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≤1					<0.1							
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≤0.002					<0.0002							
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≤0.05					<0.005							
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.04					<0.001							
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≤0.02					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.01					<0.001							
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≤0.01					<0.001							
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≤0.00005		<0.000005			<0.000005							
21	ベンゼン	mg/ℓ	≤0.01					<0.001							
22	塩素酸	mg/ℓ	≤0.6		<0.06			0.07							
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.02		<0.002			<0.002							
24	クロロホルム	mg/ℓ	≤0.06		0.012			0.016							
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.03		<0.003			0.004							
26	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	≤0.1		0.004			0.007							
27	臭素酸	mg/ℓ	≤0.01		<0.001			<0.001							
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≤0.1		0.025			0.034							
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≤0.03		0.007			0.009							
30	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	≤0.03		0.009			0.011							
31	ブromホルム	mg/ℓ	≤0.09		<0.001			<0.001							
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≤0.08		<0.008			<0.008							
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≤1					0.003							

採水地点 小林(大門下児童公園)
原水浄水の別 浄水

検査項目			令和8年度													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
Ⅰ. 基準項目			単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0								
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.003					<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	≦0.0005					<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01					<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01					<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01					<0.001								
8	六価クロム化合物	mg/ℓ	≦0.02					<0.002								
9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦0.04					<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	≦0.01		<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	≦10					1.10								
12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	≦0.8					0.11								
13	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	≦1					<0.1								
14	四塩化炭素	mg/ℓ	≦0.002					<0.0002								
15	1・4－ジオキサン	mg/ℓ	≦0.05					<0.005								
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.04					<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.02					<0.001								
18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01					<0.001								
19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.01					<0.001								
20	PFOS及びPFOA	mg/ℓ	≦0.00005		<0.000005			<0.000005								
21	ベンゼン	mg/ℓ	≦0.01					<0.001								
22	塩素酸	mg/ℓ	≦0.6		<0.06			0.09								
23	クロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.02		<0.002			<0.002								
24	クロロホルム	mg/ℓ	≦0.06		0.011			0.016								
25	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.005			0.005								
26	ジブromクロロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.004			0.007								
27	臭素酸	mg/ℓ	≦0.01		<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	mg/ℓ	≦0.1		0.023			0.036								
29	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	≦0.03		0.007			0.009								
30	ブromジクロロメタン	mg/ℓ	≦0.03		0.008			0.012								
31	ブromホルム	mg/ℓ	≦0.09		<0.001			0.001								
32	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	≦0.08		<0.008			<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	≦1					0.003								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.2					0.04								
35	鉄及びその化合物	mg/ℓ	≦0.3					<0.03								
36	銅及びその化合物	mg/ℓ	≦1					<0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	≦200					17.2								
38	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.05					<0.001								
39	塩化物イオン	mg/ℓ	≦200	27.5	23.2	24.2	19.7	24.3								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	≦300		66			77								
41	蒸発残留物	mg/ℓ	≦500		146			195								
42	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.2					<0.02								
43	ジオスミン	mg/ℓ	≦0.00001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	≦0.00001		0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	≦0.02					<0.002								
46	フェノール類	mg/ℓ	≦0.005					<0.0005								
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/ℓ	≦3	0.8	0.9	1.0	0.7	0.8								
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6								
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
Ⅱ. 目標項目			単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/ℓ	≦0.004													
5	トルエン	mg/ℓ	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/ℓ	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/ℓ	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/ℓ	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/ℓ	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/ℓ	≦0.02													
11	残留塩素	mg/ℓ	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/ℓ	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/ℓ	≦0.3													
16	メチル－t－ブチルエーテル	mg/ℓ	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/ℓ	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/ℓ	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌[48時間後]															
25	従属栄養細菌[72時間後]															
26	従属栄養細菌[14日後]															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	≦0.00005													

原水浄水の別 浄水

[illegible]

原水浄水の別 浄水

採水地点	岩戸(印旛西部公園)
原水浄水の別	浄水

検査項目			令和8年度													
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
Ⅰ. 基準項目			単位	基準値												
1	一般細菌	個/ml	≦100	0	0	0	0	0								
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003					<0.0003								
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005					<0.00005								
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01					<0.001								
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01					<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01					<0.001								
8	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02					<0.002								
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04					<0.004								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01		<0.001			<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10		1.53			1.15								
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8					0.10								
13	ほう素及びその化合物	mg/l	≦1					<0.1								
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002					<0.0002								
15	1・4－ジオキサン	mg/l	≦0.05					<0.005								
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04					<0.001								
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02					<0.001								
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01					<0.001								
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01					<0.001								
20	PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005		<0.000005			<0.000005								
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01					<0.001								
22	塩素酸	mg/l	≦0.6		<0.06			0.10								
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02		<0.002			<0.002								
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06		0.017			0.022								
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		<0.003			<0.003								
26	ジブromクロロメタン	mg/l	≦0.1		0.005			0.008								
27	臭素酸	mg/l	≦0.01		<0.001			<0.001								
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1		0.032			0.046								
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03		0.008			0.010								
30	ブromジクロロメタン	mg/l	≦0.03		0.010			0.015								
31	ブromホルム	mg/l	≦0.09		<0.001			0.001								
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08		<0.008			<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1					0.001								
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2					0.04								
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3					<0.03								
36	銅及びその化合物	mg/l	≦1					<0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200					17.3								
38	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05					<0.001								
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	26.7	20.6	22.5	19.3	25.0								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300		67			81								
41	蒸発残留物	mg/l	≦500		140			202								
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2					<0.02								
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001		0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02					<0.002								
46	フェノール類	mg/l	≦0.005					<0.0005								
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7								
48	pH値		5.8≦N≦8.6	7.9	8.1	7.9	7.9	7.9								
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	度	≦5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
Ⅱ. 目標項目			単位	目標値												
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02													
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002													
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02													
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/l	≦0.004													
5	トルエン	mg/l	≦0.4													
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08													
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6													
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6													
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01													
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02													
11	残留塩素	mg/l	≦1													
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10≦N≦100													
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01													
14	遊離炭酸	mg/l	≦20													
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/l	≦0.3													
16	メチル－ヒューブチルエーテル	mg/l	≦0.02													
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	≦3													
18	臭気強度(TON)		≦3													
19	蒸発残留物	mg/l	30≦N≦200													
20	濁度	度	≦1													
21	pH値		≦7.5													
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≧N≦0													
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000													
24	従属栄養細菌〔48時間後〕															
25	従属栄養細菌〔72時間後〕															
26	従属栄養細菌〔14日後〕															
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1													
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.00005													

令和8年度 水質検査結果

採水地点 1号水源井

原水浄水の別 原水

検査項目			令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I. 基準項目														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/l						<0.0003						
4	水銀及びその化合物	mg/l					<0.00005							
5	セレン及びその化合物	mg/l					<0.001							
6	鉛及びその化合物	mg/l					<0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l					<0.001							
8	六価クロム化合物	mg/l					<0.002							
9	亜硝酸態窒素	mg/l					<0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		<0.001			<0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					<0.05							
12	フッ素及びその化合物	mg/l					<0.08							
13	ほう素及びその化合物	mg/l					<0.1							
14	四塩化炭素	mg/l					<0.0002							
15	1・4－ジオキサン	mg/l					<0.005							
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/l					<0.001							
17	ジクロロメタン	mg/l					<0.001							
18	テトラクロロエチレン	mg/l					<0.001							
19	トリクロロエチレン	mg/l					<0.001							
20	PFOA及びPFOA	mg/l		<0.000005			<0.000005							
21	ベンゼン	mg/l					<0.001							
22	塩素酸	mg/l												
23	クロロ酢酸	mg/l												
24	クロロホルム	mg/l												
25	ジクロロ酢酸	mg/l												
26	ジブロモクロロメタン	mg/l												
27	臭素酸	mg/l												
28	総トリハロメタン	mg/l												
29	トリクロロ酢酸	mg/l												
30	ブロモジクロロメタン	mg/l												
31	ブロモホルム	mg/l												
32	ホルムアルデヒド	mg/l												
33	亜鉛及びその化合物	mg/l					<0.001							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l					<0.01							
35	鉄及びその化合物	mg/l					<0.03							
36	銅及びその化合物	mg/l					<0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l					6.0							
38	マンガン及びその化合物	mg/l		0.010			0.010							
39	塩化物イオン	mg/l	4.4	4.2	4.2	4.3	4.2							
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					52							
41	蒸発残留物	mg/l		114			124							
42	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02							
43	ジオスミン	mg/l					<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l					<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	mg/l					<0.002							
46	フェノール類	mg/l					<0.0005							
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l					<0.3							
48	pH値		8.3	8.3	8.3	8.3	8.3							
49	味		異常でない											
50	臭気		異常でない	腐敗性臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	≤5	0.7	0.8	0.7	0.8							
52	濁度	度	≤2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							
II. 目標項目														
1	アンチモン及びその化合物	mg/l					<0.002							
2	ウラン及びその化合物	mg/l					<0.0002							
3	ニッケル及びその化合物	mg/l					<0.002							
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/l					<0.0004							
5	トルエン	mg/l					<0.04							
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/l					<0.008							
7	亜塩素酸	mg/l												
8	二酸化塩素	mg/l												
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l					≤0.01							
10	抱水クロラール	mg/l					≤0.02							
11	残留塩素	mg/l					≤1							
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l					10≤N≤100							
13	マンガン及びその化合物	mg/l					≤0.01							
14	遊離炭酸	mg/l					≤20							
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/l					≤0.3							
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/l					≤0.02							
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l					≤3							
18	臭気強度(TON)						≤3							
19	蒸発残留物	mg/l					30≤N≤200							
20	濁度	度					≤1							
21	pH値						≤7.5							
22	腐食性(ランゲリア指数)						-1≧N≧0							
23	従属栄養細菌	個/ml					0							
24	従属栄養細菌[48時間後]													
25	従属栄養細菌[72時間後]													
26	従属栄養細菌[14日後]													
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/l					≤0.1							
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l					≤0.00005							
III. クリプトスポリジウム														
1	大腸菌	MPN/100ml	不検出	不検出			不検出							
1	嫌気性芽胞菌	個/100ml	不検出	不検出			不検出							

令和8年度 水質検査結果

採水地点 印旛水源井

原水浄水の別 原水

検査項目			令和8年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I. 基準項目														
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	≦0.003				≦0.0003							
4	水銀及びその化合物	mg/l	≦0.0005				≦0.00005							
5	セレン及びその化合物	mg/l	≦0.01				≦0.001							
6	鉛及びその化合物	mg/l	≦0.01				≦0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	≦0.01				≦0.001							
8	六価クロム化合物	mg/l	≦0.02				≦0.002							
9	亜硝酸態窒素	mg/l	≦0.04				≦0.004							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	≦0.01	<0.001			≦0.001							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	≦10				≦0.05							
12	フッ素及びその化合物	mg/l	≦0.8				≦0.08							
13	ほう素及びその化合物	mg/l	≦1				≦0.1							
14	四塩化炭素	mg/l	≦0.002				≦0.0002							
15	1・4－ジオキサン	mg/l	≦0.05				≦0.005							
16	シス－1・2－ジクロロエチレン及びトランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.04				≦0.001							
17	ジクロロメタン	mg/l	≦0.02				≦0.001							
18	テトラクロロエチレン	mg/l	≦0.01				≦0.001							
19	トリクロロエチレン	mg/l	≦0.01				≦0.001							
20	PFOS及びPFOA	mg/l	≦0.00005	<0.000005			≦0.000005							
21	ベンゼン	mg/l	≦0.01				≦0.001							
22	塩素酸	mg/l	≦0.6											
23	クロロ酢酸	mg/l	≦0.02											
24	クロロホルム	mg/l	≦0.06											
25	ジクロロ酢酸	mg/l	≦0.03											
26	ジブロモクロロメタン	mg/l	≦0.1											
27	臭素酸	mg/l	≦0.01											
28	総トリハロメタン	mg/l	≦0.1											
29	トリクロロ酢酸	mg/l	≦0.03											
30	ブロモジクロロメタン	mg/l	≦0.03											
31	ブロモホルム	mg/l	≦0.09											
32	ホルムアルデヒド	mg/l	≦0.08											
33	亜鉛及びその化合物	mg/l	≦1				≦0.001							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.2				≦0.01							
35	鉄及びその化合物	mg/l	≦0.3				≦0.03							
36	銅及びその化合物	mg/l	≦1				≦0.01							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/l	≦200				8.0							
38	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.05	0.032			0.030							
39	塩化物イオン	mg/l	≦200	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	≦300	63			64							
41	蒸発残留物	mg/l	≦500	128			140							
42	陰イオン界面活性剤	mg/l	≦0.2				≦0.02							
43	ジェオスミン	mg/l	≦0.00001				<0.000001							
44	2－メチルイソボルネオール	mg/l	≦0.00001				<0.000001							
45	非イオン界面活性剤	mg/l	≦0.02				≦0.002							
46	フェノール類	mg/l	≦0.005				≦0.0005							
47	有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	≦3	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3						
48	pH値		5.8≦N≦8.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2						
49	味		異常でない											
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	度	≦5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5						
52	濁度	度	≦2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
II. 目標項目														
1	アンチモン及びその化合物	mg/l	≦0.02				≦0.002							
2	ウラン及びその化合物	mg/l	≦0.002				≦0.0002							
3	ニッケル及びその化合物	mg/l	≦0.02				≦0.002							
4	1, 2－ジクロロエタン	mg/l	≦0.004				≦0.0004							
5	トルエン	mg/l	≦0.4				≦0.04							
6	フタル酸ジ(2－エチルヘキシル)	mg/l	≦0.08				≦0.008							
7	亜塩素酸	mg/l	≦0.6											
8	二酸化塩素	mg/l	≦0.6											
9	ジクロロアセトニトリル	mg/l	≦0.01											
10	抱水クロラール	mg/l	≦0.02											
11	残留塩素	mg/l	≦1											
12	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10≦N≦100											
13	マンガン及びその化合物	mg/l	≦0.01											
14	遊離炭酸	mg/l	≦20				<2							
15	1, 1, 1トリクロロエタン	mg/l	≦0.3				≦0.03							
16	メチル－tert－ブチルエーテル	mg/l	≦0.02				≦0.002							
17	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	≦3				0.6							
18	臭気強度(TON)		≦3				<1							
19	蒸発残留物	mg/l	30≦N≦200											
20	濁度	度	≦1											
21	pH値		≦7.5											
22	腐食性(ランゲリア指数)		-1≦N≦0				-0.2							
23	従属栄養細菌	個/ml	≦2000				2							
24	従属栄養細菌〔48時間後〕													
25	従属栄養細菌〔72時間後〕													
26	従属栄養細菌〔14日後〕													
27	1, 1－ジクロロエチレン	mg/l	≦0.1				≦0.01							
28	アルミニウム及びその化合物	mg/l	≦0.00005											
III. クリプトスポリジウム														
1	大腸菌	MPN/100ml	不検出	不検出			不検出							
1	嫌気性芽胞菌	個/100ml	不検出	不検出			不検出							